

系 \_\_\_\_\_ 年級

國立嘉義大學校外賃居生自評暨導師訪視紀錄表

訪視日期： 年 月 日			導師姓名：		電話：			
學生資料	學號	姓名	性別	電話	緊急連絡人	關係	電話	
房東姓名：				電話：				
租屋地址								
每月租金/人		租屋類型		<input type="checkbox"/> 透天		<input type="checkbox"/> 大廈 <input type="checkbox"/> 公寓		
檢視項目	項次	項 目			學生自評		導師複評	
					是	否	是	否
	1	租屋處是否有共同門禁管制？出入口是否有鎖具？						
	2	租屋處內或週邊停車場是否有照明設施？						
	3	是否設有滅火器？						
	4	是否有火警警報器或獨立型偵煙偵測器？						
	5	逃生路線是否暢通並標示清楚？						
	6	是否知道逃生路線？						
7	請依「學生校外宿舍使用熱水器安全診斷表」評核							
學院教官複評： <input type="checkbox"/> 備查 <input type="checkbox"/> 追蹤需改進事項				學院教官簽名：				
註記	1.同一租屋處，多位同學居住，填寫一張表格即可。							
	2.學生填寫及自評後，將此表交予導師訪視及複評。							
3.本表正本導師留存，另複印一份送交學院教官複評及備查。								
4.以上請於每學年開學後6周內完成。								
受訪人(同學)簽名					導師簽章			

國立嘉義大學\_\_\_\_學年度第\_\_\_\_學期校外賃居訪視評核紀錄表

賃居訪視現場照片（請務必攜帶相機拍攝）

\*請檢附出入口照片

\*請檢附週邊照明設備照片

建築物具有共同門禁管制出入口且有鎖具？  
是 否

建築物內或週邊停車場所設有照明者？  
是 否

\*請檢附滅火器照片

\*請檢附熱水器裝設照片

是否設有滅火器？是 否

熱水器裝設是否符合安全要求？是 否

\*請檢附火警警報器或獨立型偵煙偵測器照片

\*請檢附逃生通道照片

有火警警報器或獨立型偵煙偵測器？  
是 否

逃生路線是否暢通並標示清楚？  
是 否

**\*註記\***：1.同一租屋處，多位同學居住，請指定一位同學作業即可。

2.本表與「校外賃居生自評暨導師訪視紀錄表」一同裝訂後，  
並請於每學年開學後6周內送交學院教官複評及備查。

# 學生校外宿舍使用熱水器安全診斷表

系級：\_\_\_\_\_ 學號：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_ 手機：\_\_\_\_\_

賃居處地址：\_\_\_\_\_

(租屋處使用桶裝瓦斯或天然氣熱水器者，請房東於下欄位簽名；如左列熱水器裝於戶外通風處且符合防範一氧化碳中毒安全診斷者，可不須請房東簽名。)

房東簽名：\_\_\_\_\_ 房東電話：\_\_\_\_\_ 填寫日期：\_\_\_\_\_

## 1. 宿舍的熱水器使用能源為：

- 使用電源(電熱水器)→無一氧化碳中毒疑慮，不需繼續作答(符合認證需求)。
- 使用液化石油氣體(桶裝瓦斯)或天然氣(都市瓦斯)→請續答第 2、3 題。

## 2. 宿舍的燃氣熱水器安裝於：

- 室外→無一氧化碳中毒疑慮 (符合認證需求)。
- 陽台(未設窗戶等阻隔，與外氣流通)→無一氧化碳中毒疑慮 (符合認證需求)。
- 陽台(有設置窗戶，關閉時外氣無法流通)→陽台窗戶若常開保持空氣流通，便可避免一氧化碳中毒疑慮 (窗戶需保持常開始符合認證需求)。
- 室內→請繼續作答第 3 題。

## 3. 宿舍的燃氣熱水器安裝於室內者，熱水器有無設置排氣管，將不完全燃燒之一氧化碳排至屋外：

- 已設置排氣管→無一氧化碳中毒疑慮，不需繼續作答(符合認證需求)。
- 未設置排氣管→經評估您的居家已具有一氧化碳中毒發生潛勢，為確保學生安全，建議您採取以下措施：
  1. 商請合格熱水器安裝技術士，將熱水器遷移熱水器至室外。
  2. 商請合格熱水器安裝技術士，安裝具有強制排氣之熱水器，將不完全燃燒之一氧化碳排至室外。
  3. 將熱水器更換為電熱水器。

**\*註記\***：1. 同一租屋處，多位同學居住，一位同學代表簽名及填寫即可。  
2. 本表與「校外賃居生自評暨導師訪視紀錄表」一同裝訂後，並請於每學年開學後 6 周內送交學院教官複評及備查。